整改落实情况公示表

公示单位：昆明滇池水务股份有限公司 2021年12月1日

反馈问题	中央第二轮生态环境保护督察昆生环督转[2021]21号交办X2YN202104260032号 投诉问题：中滇洪池水务股份有限公司投资建设运营的昆明市宜良工业园区污水处理厂建成至今远未达到设计处理量.
整改具体情况	配合宜良宜工业园区管委会将目前建有污水处理设施的企业污水预处理后，按接管标准接入园区污水处理厂统一集中收集处理，逐步提高工业园区污水收集处理率，降低分散治污的环境污染风险。 1、公司于2021年4月29日印发了《关于中央第二轮生态环境保护督察交办的昆生环督转[2021]21号[illegible]整改措施进行了明确。 2、我公司持续做好宜良工业园区污水[illegible]，确保出水达标排放。

	1、配合宜良工业园区管委会完成建材片区和板材片区管网情况排查，基本掌握了来水水量和浓度情况。 2、宜良工业园区污水处理厂运行稳定，设备设施运行正常，进厂污水全部得到有效处理，出水水质均达标排放。 3、进水水量得到显著增加。整改前期水量日均处理量为305.85立方米，5月至10月日均处理量为[illegible] 向昆明市生态环境保护督察办公室提交了办结情况报告。 4、根据[illegible]
公示说明	公示，如有意见建议，请反馈至昆明滇池旅游度假区湖滨路第七水质净化厂（邮箱：ly6133025@qq.com）。联系人员及电话：林阳，18064854[illegible]